# 采购需求

## 一、项目概述

**南充职业技术学院**拟采购**2022年下半年水电耗材**一批，本项目为1个包。

## 二、项目清单及技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED灯管 | 15-18W；长度1.2m； LED单端接电，不需要外接驱动电源；初始光效不低于110lm/W；色温6500K | 支 | 1200 | 18.00 |
| 2 | LED10w球泡 | LED 10W；灯头型号E27；色温3000K/4000K/6500K；初始光效≥95lm/W。 | 颗 | 2800 | 21.00 |
| 3 | LED18w球泡 | LED 18W；灯头型号E27；色温3000K/4000K/6500K；初始光效≥95lm/W。 | 颗 | 100 | 35.00 |
| 4 | 600*600LED嵌入式格珊日光灯 | 600*600；双侧光源LED发光技术，亮度均匀；色温4000K；显色指数≧80；整灯光效≧90 lm/W。 | 套 | 50 | 150.00 |
| 5 | 600*600LED嵌入式格平板灯 | 600*600；双侧光源LED发光技术，亮度均匀；色温4000K；显色指数≧80；整灯光效≧90lm/W。 | 套 | 30 | 130.00 |
| 6 | 300*600LED嵌入式格平板灯 | 300*600；双侧光源LED发光技术，亮度均匀；色温4000K；显色指数≧80；整灯光效≧90lm/W。 | 套 | 30 | 110.00 |
| 7 | 300*300LED嵌入式格平板灯 | 300*300；双侧光源LED发光技术，亮度均匀；色温4000K；显色指数≧80；整灯光效≧90lm/W。 | 套 | 30 | 95.00 |
| 8 | LED8米高杆双灯头 | 亮度90—100LM；色温3300K/5500K/6000K；双头球泡发光整灯光效≥95lm/W。 | 个 | 10 | 1250.00 |
| 9 | LED亚明灯 | LED100w300*300，显色指数≧80；整灯光效≧90lm/W。 | 个 | 10 | 530.00 |
| 10 | 暗式一开、两开 | 电压：250V；额定电流：10A；底盒与插座分开 | 个 | 各20 | 13.00 |
| 11 | 五孔插座 | 电压：250V；额定电流：10A；底盒与插座分开 | 个 | 50 | 12.00 |
| 12 | 铜芯护套线2.5 | 2.5mm² | 圈 | 2 | 750.00 |
| 13 | 2.5铜芯线 | bv-2.5mm² | 圈 | 6 | 250.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 铜芯线 | bv-4mm² | 圈 | 4 | 350.00 |
| 15 | 电工胶布 | 常规 | 圈 | 50 | 3.00 |
| 16 | 电笔 | 220v | 支 | 20 | 3.00 |
| 17 | 双极空开 | 63A/2P、32A/2P | 支 | 60 | 38.00 |
| 18 | 单极空开 | 63A/1P、32A/1P | 支 | 100 | 13.00 |
| 19 | 单极空带漏 | 63A/1P、32A/1P | 支 | 100 | 48.00 |
| 20 | 时控器开关 | AC220V | 支 | 30 | 85.00 |
| 21 | 平灯头 | E27 | 个 | 50 | 3.00 |
| 22 | 瓷灯头 | E27 | 个 | 30 | 8.00 |
| 23 | 电铃 | 220V | 个 | 6 | 280.00 |
| 24 | 打铃控制器 | 220V、40 组时间控制 | 套 | 2 | 600.00 |
| 25 | 机械式电表 | 10—40A | 支 | 10 | 85.00 |
| 26 | 堵泥 | 常规 | 公斤 | 10 | 25.00 |
| 27 | 大便冲洗阀 | DN20 | 支 | 200 | 65.00 |
| 28 | 小便冲洗阀 | DN15 | 支 | 80 | 60.00 |
| 29 | 镀锌面盆水咀 | DN20 | 支 | 50 | 55.00 |
| 30 | 镀锌三角阀 | DN15 | 支 | 100 | 25.00 |
| 31 | 面盆镀锌落水接头 | 铜芯，外壳合金材质；公称压力：1.0MPA； | 支 | 100 | 20.00 |
| 32 | 加长不锈钢水咀 | 铜芯，外壳合金材质；公称压力：1.0MPA；DN15 | 支 | 300 | 28.00 |
| 33 | 高压连接管 | 金属连接管 80MM | 根 | 50 | 15.00 |
| 34 | 高弯不锈钢水龙头 | 铜芯，外壳合金材质；公称压力：1.0MPA； | 套 | 10 | 165.00 |
| 35 | 便盆冲水水箱 | 家庭式 2 号冲水箱 | 个 | 10 | 150.00 |
| 36 | 2 号水箱芯子 | 2 号 | 套 | 30 | 35.00 |
| 37 | 普通不锈钢水咀 | 铜芯，外壳合金材质；公称压力：1.0MPA；DN15 | 支 | 100 | 23.00 |
| 38 | 32 截止阀 | 公称压力：1.0MPa；DN32 | 个 | 30 | 38.00 |
| 39 | 20.25 截止阀 | 公称压力：1.0 MPa；DN20.25 | 个 | 60 | 30.00 |
| 40 | 50 截止阀 | 公称压力：1.0 MPa；DN50 | 个 | 10 | 118.00 |
| 41 | 63 截止阀 | 公称压力：1.0 MPa；DN63 | 个 | 10 | 135.00 |
| 42 | 水表 | DN15 | 支 | 10 | 65.00 |

# 四、商务要求

**1、交货要求**

**交货时间：**合同签订后，接到采购人需求通知 3 日内交货到采购人指定地点，验收合格并交付使用。

**交货地点：**采购人指定地点。

**2、付款方式**

（1）合同签订前，成交供应商按合同总价的 5%向采购人交纳履约保证金，

在本项目质保期壹年后无质量问题无息退还。

（2）采购人对货物验收合格后向成交供应商支付合同金额的100%。

（3）成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

**3、售后服务、质量要求**

（1）供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（3）货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

（4）货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，但费用由采购人负担。

**4、履约验收**

参照采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

**注意：1、以上技术、商务要求为本次谈判采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求不允许有负偏离。**

2、本章所包含的全部采购需求，在谈判过程中，谈判小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。